



利诚检测认证集团股份有限公司

Licheng Detection & Certification Group Co., Ltd.



201719000843

检测报告

报告编号: LC-DH230379-001[C]

委托单位: 台鹏电子表面处理(中山)有限公司

受测单位: 台鹏电子表面处理(中山)有限公司

受测单位地址: 中山市火炬开发区宏业路3号

检测类别: 委托检测

样品类别: 废水

报告日期: 2023年04月06日

编制人: 黄芳

审核人: 纪芷芸

签发人: 刘柏源

签发日期: 2023.04.06



报告说明

- 一、 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、 本公司的检测程序按照有关环境检测技术标准和本公司相关作业指导书执行。
- 三、 本公司负责采样时,检测结果仅对当时采集的样品负检测技术责任;对于客户委托送样,检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 四、 本报告涂改无效,无编制人、审核人、签发人签名无效,无加盖本公司“检验检测专用章” “CMA 章” 无效。
- 五、 未经本公司书面同意,不得部分复制本报告。本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 六、 如对本报告有异议,请于报告发出之日起 15 日内向本公司提出书面申诉,逾期概不受理。样品无法保存、复现的,不受理申诉。

地 址: 广东省中山市东区东苑南路 139 号 B 栋四楼

邮 编: 528400

联系电话: 0760-88827058

传 真: 0760-88260558

网 址: www.gd-licheng.com

电子邮箱: admin@gd-licheng.com

一、检测任务

受台鹏电子表面处理(中山)有限公司委托,利诚检测认证集团股份有限公司对台鹏电子表面处理(中山)有限公司运营过程中污染物排放情况进行检测。

二、检测内容

采样时间	2023年03月28日
采样人员	李立果、余鑫裕、罗粤华
监测点位	废水排放口 DW002 (WS-00393)
分析时间	2023年03月29日~2023年03月30日
分析人员	刘志伟、谭雪莹、卢红、梁希、赖婉怡、张晴、谢晶玲、邓莉、黄铭途、何文杰
备注: 样品采集位置按委托单位及相关技术规范要求布设。	

三、检测结果

表1 废水检测结果

监测点位	检测项目	检测结果	参考限值	单位
废水排放口 DW002 (WS-00393)	化学需氧量 (COD _{Cr})	14	80	mg/L
	氟化物	0.19	10	mg/L
	铁 (总铁)	0.07	2.0	mg/L
	铝 (总铝)	0.125	2.0	mg/L
	银 (总银)	0.03	0.1	mg/L
	总氰化物 (氰化物/以 CN 计)	0.002	0.2	mg/L
	铜 (总铜)	0.04L	0.5	mg/L
	锌 (总锌)	0.032	1.0	mg/L
	总铬	0.03L	0.5	mg/L
	镍 (总镍)	0.007L	0.5	mg/L
	镉 (总镉)	0.00015	0.01	mg/L
	铅 (总铅)	0.00081	0.1	mg/L
	总汞	0.00004L	0.005	mg/L
	六价铬	0.004L	0.1	mg/L
	悬浮物	4L	30	mg/L

监测点位	检测项目	检测结果	参考限值	单位
废水排放口 DW002 (WS-00393)	氨氮	0.144	15	mg/L
	总氮	1.81	20	mg/L
	总磷	0.03	1.0	mg/L
	石油类	0.06L	2.0	mg/L
备注: 1、限值参考标准由客户提供,本次限值参考标准为:《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015) 表1 现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量 珠三角排放限值; 2、检测结果低于方法检出限的以“检出限+L”表示。				

四、检测项目、检测方法、使用仪器及方法检出限

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
废水	1	化学需氧量	HJ 828-2017	滴定管 /S0272-004	4	mg/L
	2	氟化物	GB/T 7484-1987	氟离子选择电极 /S0087-003, pH 计 /S0027-001	0.05	mg/L
	3	铁	HJ 776-2015	电感耦合等离子体 发射光谱仪 /S0002-003	0.01	mg/L
	4	铝	HJ 776-2015	电感耦合等离子体 发射光谱仪 /S0002-003	0.009	mg/L
	5	银	HJ 776-2015	电感耦合等离子体 发射光谱仪 /S0002-003	0.03	mg/L
	6	总氰化物	HJ 823-2017 (异烟酸-巴比妥 酸法)	全自动总氰化物 检测仪 /S0282-001	0.001	mg/L
	7	铜	HJ 776-2015	电感耦合等离子体 发射光谱仪 /S0002-003	0.04	mg/L
	8	锌	HJ 776-2015	电感耦合等离子体 发射光谱仪 /S0002-003	0.009	mg/L
	9	总铬	HJ 776-2015	电感耦合等离子体 发射光谱仪 /S0002-003	0.03	mg/L
	10	镍	HJ 776-2015	电感耦合等离子体 发射光谱仪 /S0002-003	0.007	mg/L
	11	镉	HJ 700-2014	电感耦合等离子体 质谱仪 /S0002-005	0.00005	mg/L

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
废水	12	铅	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 /S0002-005	0.00009	mg/L
	13	总汞	HJ 694-2014	原子荧光光度计 /S0240-001	0.00004	mg/L
	14	六价铬	GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计 /S0001-001	0.004	mg/L
	15	悬浮物	GB/T 11901-1989	万分之一天平 /S0025-001	4	mg/L
	16	氨氮	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 /S0001-001	0.025	mg/L
	17	总氮	HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 /S0001-004	0.05	mg/L
	18	总磷	GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 /S0001-004	0.01	mg/L
	19	石油类	HJ 637-2018	红外分光测油仪 /S0072-003	0.06	mg/L

报告结束